



I.I.S. "G. SALVEMINI – E. F. DUCA D'AOSTA"

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482

www.polotecnico.edu.it e-mail: fiis013003@istruzione.it info@polotecnico.edu.it
pec:fiis013003@pec.istruzione.it

Circ. N.154 dell '11/11/2019

Al Personale ATA

Ai Docenti

Al DSGA Dott.ssa Elena Soriano

dsga@polotecnico.gov.it

Al RSPP Ing. Fabio Uliano

fabiouliano@libero.it

Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Teresa Borgognoni e Prof. Stefano Bianconi

Alla Prof. Paola Corrias referente Biblioteca

Al sito WEB

Oggetto: integrazione circolare n 150 Restituzione dell'Archivio della scuola piano seminterrato Plesso Duca D'Aosta Via Giusti n.27 al normale uso da parte del personale appositamente formato dal giorno 11/11/2019

Il Dirigente Scolastico

Vista la circolare n 150 a cui si rimanda per le prescrizioni

Integra l'elenco del personale formato per l'uso normale dei locali dell'Archivio della scuola che si allega unitamente all 'unità disciplinare per gli archivi dotati di impianto di spegnimento a gas inerte DPR 1 Agosto 2011 n 151

Si richiama tutto il Personale Scolastico formato sopra indicato alla massima attenzione alle prescrizioni impartite in sede di formazione e si invita ciascuno a segnalare tempestivamente situazioni di rilevata criticità al fine di poter prevenire pericoli di eventuali danni a persone e cose.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Luca Stefani

(Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell' art. 3, comma 2, del D.L.vo. 39/1993)



I.I.S. "G. SALVEMINI – E. F. DUCA D'AOSTA"
Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze



Disciplinare per l'accesso agli archivi dotati di Impianto di spegnimento a gas inerte

Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

A.S.2019/20

- 1) *Accedere in tre persone*
- 2) *Una persona rimane fuori e due accedono all'archivio*
- 3) *Mantenere la porta aperta.*
- 4) *In caso di allarme abbandonare immediatamente il locale e dirigersi fuori all'aperto*
- 5) *Si ricorda inoltre il divieto assoluto di fumare e di uso di fiamme libere*
- 6) *Con allarmi attivi (scarica in corso o appena avvenuta) deve essere assolutamente vietato l'ingresso.*

RLS
Francesco Passeri

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Stefani

RSP
Ing. Fabio Uliano



Elenco Corso Gas Inerti

SORIANO Elena AA
BAGNI Carla AA
Baragli Lucia CS
Bocchino Lucia CS
CALABRO' Patrizia CS
Campanella Saverio AT
Cesani Maria Teresa CS
FRANCHINI Rosetta CS
GUERRIERO Vittorio AT
GURGOGLIONE Lucia AT
GUZZO Isabella AT
MANCINI Fabio AT
ODDO Meri CS
PASSERI Francesco AT
PULEJO Giovanna AA
Russo Valdisia CS
TAMMARO Antimo AA
Tartaglione Tommasina CS
Volpe Amalia CS
Corrias Paola Doc.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luca Stefani