



I.I.S. "G. SALVEMINI – E. F. DUCA D'AOSTA"

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482  
[www.polotecnico.edu.it](http://www.polotecnico.edu.it) e-mail: [fiis013003@istruzione.it](mailto:fiis013003@istruzione.it); pec: [fiis013003@pec.istruzione.it](mailto:fiis013003@pec.istruzione.it)

Circolare N.559

Firenze 01/03/2024

Alle Studentesse  
Agli Studenti  
Ai Genitori  
Ai Docenti  
Al Personale ATA  
Alla Città Metropolitana di Firenze  
Arc. Cristina Moretti  
Al RSPP Ing. Alfonso Tassoni  
Alla Bacheca  
Al Sito WEB

**Oggetto: Episodi di improprio funzionamento dei sistemi di allarme antincendio**

Alcuni episodi di improprio funzionamento dei sistemi di allarme, ricorrenti e di non facile attribuzione in termini di responsabilità, impongono una seria vigilanza da parte di tutti sui comportamenti e un severo richiamo, da parte della Dirigenza, cui potranno seguire provvedimenti.

**L'irresponsabilità di qualcuno** fece scattare l'allarme antincendio nei servizi igienici delle studentesse non molto tempo fa e ancora negli ultimi giorni si sono trovati danneggiati i vetri dei sistemi di allarme, rilevatori e sensori a fianco del distributore automatico di vivande presente al piano terra della sede centrale Via Giusti n.27 ed oggi anche nella palestra.

Sarà cura della Dirigenza, attraverso la Città Metropolitana e le ditte che prestano assistenza, verificare se vi siano guasti di altra natura e non provocati intenzionalmente, ma certamente **non potranno essere tollerate condotte irresponsabili, superficiali e, tanto meno, dolose che provochino danneggiamenti, procurino allarme e si configurino come interruzione di pubblico servizio.**

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs. n. 39/93)

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Luca Stefani)